



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по г. Москве

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Москва, ул. Пречистенка дом 22/2, стр. 1 тел. 8 (495) 244-82-72, gu_moscov@mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

1 РОНПР Управления по ВАО Главного управления МЧС России по г. Москве

(наименование органа государственного пожарного надзора)

105425, г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 41; 8 (495) 963-64-22, vao1@77.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 26/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕСТРИЧЕСТВО ВО ИМЯ БЛАГОВЕРНОГО ЦАРЕВИЧА ДИМИТРИЯ» МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения государственного инспектора районов Сокольники, Преображенское, Богородское, Метрогородок, Гольяново г. Москвы по пожарному надзору от «29» января 2021г. № 26, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. «15» февраля 2021г. по 16 час. 00 мин. «16» февраля 2021г. проведена проверка

Инженер 1 РОНПР Управления по ВАО Главного управления МЧС России по г. Москве Фомин Сергей Сергеевич, Начальник отдела исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ «Судебно-экспертный центр федеральной противопожарной службы по г. Москве» Льдов Иван Сергеевич, Старший инженер отдела исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ «Судебно-экспертный центр федеральной противопожарной службы по г. Москве» Дейнека Илья Андреевич, Инженер отдела по исследованию пожаров и судебных экспертиз ФГБУ «Судебно-экспертный центр федеральной противопожарной службы по г. Москве» Мишанин Дмитрий Владимирович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

в отношении:

МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕСТРИЧЕСТВО ВО ИМЯ БЛАГОВЕРНОГО ЦАРЕВИЧА ДИМИТРИЯ» МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

по адресу:

г. Москва, набережная Шитова, д. 4, корп. 1.

совместно с:

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового | Срок устранения нарушения обязательных | Отметка (подпись) о выполнении (указы- |
|---------------|---|--|--|--|
|---------------|---|--|--|--|

| ния | | акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | требования пожарной безопасности | важется только выполнение) |
|-----|---|---|----------------------------------|----------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | <p>На объекте защиты для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения не предусматриваются на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений (имеются лифтовые холлы, отсутствует подпор воздуха, отсутствует связь с помещением дежурного персонала, ведущим круглосуточное дежурство, не соблюдается предел огнестойкость дверей шахты лифта) (Рабочий проект № 09/4/2011 ПБ Альбом 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»)</p> | <p>Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 15 ст. 89 (Далее - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ)</p> | 01.03.2022 | |
| 2 | <p>На объекте защиты ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, менее 1,35 м (фактическая варьируется от 1 м до 1,11 м.). (Рабочий проект № 09/4/2011 ПБ Альбом 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»)</p> | <p>Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.1 «а» (Далее - СП 1.13130.2020) (п. 6.29 «а» СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (Далее - СНиП 21-01-97))</p> | 01.03.2022 | |
| 3 | <p>На объекте защиты ширина лестничных площадок менее требуемой ширины марша (большая часть площадок) (Рабочий проект № 09/4/2011 ПБ Альбом 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»)</p> | <p>Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.4.1 «а», п. 4.4.2 (п. 6.29 «а», п. 6.31 СНиП 21-01-97)</p> | 01.03.2022 | |
| 4 | <p>На объекте защиты настенные звуковые оповещатели расположены на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм. (все оповещатели)</p> | <p>Федеральный закон от 22.07.2008 №123 – ФЗ ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 84, Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной</p> | 01.03.2022 | |

| | | | | |
|---|--|---|------------|--|
| | | защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 4.4 (п. 3.17 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях") | | |
| 5 | На объекте защиты в пороге дверного проёма допускается перепад высот пола более 50 мм. В местах перепада высот не предусмотрены пандусы с уклоном не более 1:6 (имеется одна ступень высотой 70 мм перед входом в техническое помещение на 3-м этаже) | Федеральный закон от 22.07.2008 №123 – ФЗ ст. 4, ст. 6, Свод правил СП 1.13130.2020 п. 4.3.5 (СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.5, п. 6.28 СНиП 21-01-97) | 01.03.2022 | |
| 6 | На объекте защиты допускается размещение оборудования, в результате которого уменьшается зона действия систем противопожарной защиты, а именно автоматических установок пожаротушения (в части комнат размещены подъемные механизмы для МГН в 80 мм под спринклерами) | Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ) п. 16 «е» | 01.03.2022 | |
| 7 | На объекте защиты руководитель организации не обеспечил очистку воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | ППР в РФ п. 43 | 01.03.2022 | |
| 8 | На объекте защиты двери шахты лифта в безопасных зонах лифтовых холлов имеют предел огнестойкости менее EI 60 (фактическая E 30). (Рабочий проект № 09/4/2011 ПБ Альбом 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности») | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 15 ст. 89, СП 1.13130.2020 п. 9.2.2 (НПБ 250-97 «Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие | 01.03.2022 | |

| | | | | |
|----|---|---|------------|--|
| | | технические требования» п. 5.1.7) | | |
| 9 | На объекте защиты помещение насосной станции не оборудовано телефонной связью с помещением дежурного персонала, ведущим круглосуточное дежурство. | Федеральный закон от 22.07.2008 №123 – ФЗ ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 84, Свод правил СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 9.12.2 (п. 5.10.14 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования") | 01.03.2022 | |
| 10 | На объекте защиты в перегородках 1-го типа выполняющих функцию противопожарных преградах (EI 45) (стена, разделяющая лестничную клетку и вестибюль) отсутствует заполнение проёма 2-го типа для заполнения проемов в противопожарных преградах. | Федеральный закон от 22.07.2008 №123 – ФЗ ст. 4 ч. 4, табл. 23, 24 ч. 2 ст. 88 (п. 5.14, табл. 1, табл. 2 СНИП 21-01-97) | 01.03.2022 | |
| 11 | На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие на каждом насосном пожарном агрегате таблички с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей | ППР в РФ п. 51 | 01.03.2022 | |
| 12 | На объекте защиты при изменении законного владельца объекта защиты отсутствует декларация пожарной безопасности с уточнёнными сведениями | Федеральный закон от 22.07.2008 №123 – ФЗ ч. 3 ст. 64 | 01.03.2022 | |
| 13 | На объекте защиты класса Ф1.1 высотой более 10 метров, не предусмотрены лифты для транспортирования пожарных подразделений. | Федеральный закон от 22.07.2008 №123 – ФЗ ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 6, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изменением № | 01.03.2022 | |

| | | | |
|----|---|---|------------|
| | | 1) п. 7.15. (п. 8.10 СНиП 21-01-97) | |
| 14 | На объекте защиты не предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции в шахты лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений" | Федеральный закон от 22.07.2008 №123 – ФЗ ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 6, СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п. 7.14 (п. 7.13 СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности») | 01.03.2022 |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инженер 1 РОНПР Управления по ВАО Главного управления МЧС России по г. Москве Фомин С.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«16» февраля 2021г.

Предписание для исполнения получил:



✓

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«16» февраля 2021г.

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти, уполномоченного лица органа власти, объекта защиты, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Для передачи законному представителю юридического лица **МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕСТРИЧЕСТВО ВО ИМЯ БЛАГОВЕРНОГО ЦАРЕВИЧА ДИМИТРИЯ» МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ** получил .



Телефон доверия:
(495) 637-22-22